

台鋼科技大學總務處規格書

一、設備名稱：第二宿舍熱泵設備租賃及維護服務合約

規 格 說 明	數量/單位	答 標 廠商提供資料頁次及廠牌型號	是否符合 (審查時填)
一、2台既有熱泵設備保養維修範圍： 既有設備管路及電控維護	每月		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
二、增設熱泵設備及熱水桶租賃及維護	每月		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
說明：			
一、熱泵設備租賃及新增設備工程			
節能熱水機出水溫度 55°C 加 55,000kcal/hr 全入力 20KW	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
熱水循環水泵	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
熱水控制閥	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
10噸熱水保溫桶，雙層不銹鋼構造，PU發泡灌注5公分 厚保溫	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
控制盤(水溫、補水及警報)	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
設備安裝及防震	1/組		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
配電、配管及保溫工程	1/式		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
既有設備配管及電控修繕	1/式		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
新增 20kw 熱泵	1/台		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
新增恆壓機	1/台		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
新增循環泵	1/台		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
二、熱泵設備維護服務			
設備維護工作包含： 1 每月巡檢及初級保養 2 熱泵年度保養 3 設備異常維修	1/式		<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
<p>注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 契約年限：租約為期1年， 2. 付款方式：租金給付分為12期，每月給付設備和維護租金。 3. 合約期限到期前，雙方合意可繼續原約承租續約1年。 4. 投標前須勘察實際施工現場。 			