# 台鋼科技大學總務處規格書

一、設備名稱：污水處理廠鼓風機更新

| 規　格　說　明 | 數量/單位 | 答　標<br>廠商提供資料頁次及廠牌型號 | 是否符合<br>(審查時填) |
|---|---|---|---|
| 1.SdB75+5HP(口徑:3")3.76m$^3$/min,4000mmAq-曝氣池 | 2/組 | | □是／□否 |
| 2.SdB65+5HP(口徑:2.5")2.64m$^3$/min,4000mmAq 調勻池 | 1/組 | | □是／□否 |
| 3. 更新至地下 1 樓汙水機房內配管及洗孔費用及舊鼓風機拆除及清理費用 | 1/式 | | □是／□否 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注意事項：

1. 投標前，投標廠商應至現場實際勘查丈量及估價。投標廠商對本規範有任何疑問及異議，須於投標前提出，開標後廠商不得有任何異議。
2. 以上報價含稅及一切相關材料、工資及損耗利潤管銷稅金等皆包含在內。
3. 乙方須依甲方之規定完成施作現場之清潔及復原工作。
4. 以上商品保固 12 個月
7. 如有未盡事宜以甲方解釋為準。